

Sara Jarmakowski Svanbom
Rickard Torndahl

DEL AV BANGÅRDSOMRÅDET, KRISTIANSTAD 4:47 M.F.L, KRISTIANSTAD KOMMUN BN 17-547

Kommentar till yttrande från Länsstyrelsen avseende bullerproblematik

Diariennr 402-37881-2020, daterad 2020-11-23.

Bakgrund

Tyréns AB har utfört en utredning av externt verksamhetsbuller för ovan angiven fastighet. Detta är ett svar på yttrande till Länsstyrelsen utifrån lämpligheten i att planera för ett Rättscentrum inkl. häktesrum.

Följande underlag ligger till grund för yttrande:

- Yttrande över granskning av detaljplan för del av Bangårdsområdet, Kristianstad 4:47 m.fl., Kristianstad kommun BN 17-547.
- Tyréns bullerutredning för Allöverket, daterad 2020-04-17.

Tyréns gör alltid en samlad bedömning om vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt i förhållande till risken för störning när åtgärder tas fram. Nedan listas Tyréns motiv och bedömning i uppdraget:

- Motiv 1: Det finns inga riktvärden för fasad för häkte. Ett häkte får ej heller ha öppningsbara fönster, varför det inte är rimligt att jämställa verksamheten med bostäder och därmed ställa krav på fasadriktvärden. I denna typ av verksamhet är det viktigast att ljudkrav från BBR uppnås inomhus, vilket görs med rätt dimensionering av fasad.
- Motiv 2: Flisning sker generellt endast en kort period en gång per månad. Undantag kan förekomma vid råvarubrist.

Kommentar: Dimensionering av fasad ska göras så att krav på inomhusnivåerna uppfylls. Fasaderna bör därför dimensioneras när flisning pågår och då utan bullerskärmande flishögar.

Med vänlig hälsning

Tyréns AB

Sara Jarmakowski Svanbom och Rickard Torndahl
Akustiker

Sara.JarmakowskiSvanbom@tyrens.se
010 452 32 14